

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

(Изменение №1)

Дата формирования	29.09.2025
Полное наименование учреждения	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВЕСНА"
Код учреждения	463D5924
ИНН	5021011468
КПП	502101001
Период формирования	2025
Сформировано	Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВЕСНА" ИНН 5021011468 КПП 502101001

Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Контрольное управление Администрации Городского округа Подольск	Проверка использования субсидий, предоставленных из бюджета Городского округа Подольск, и их отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности	13.02.2025 - 24.03.2025	Выявлено: отдельными работниками фактически не выполнялись должностные обязанности по совмещаемым должностям, не отработывалась установленная для них продолжительность рабочего времени по совместительству, в результате чего в 2024 году 10-ти работникам Учреждения излишне начислено и выплачено 129 553, 89 руб., соответственно излишне перечислено страховых взносов во внебюджетные фонды 39 125,27 рублей. Указанное нарушение привело к неправомерному использованию средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в общей сумме 168 679, 16 рублей (с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды - 39 125,27 руб.)	Возместили причиненный ущерб Муниципальному образованию "Городской округ Подольск Московской области" в размере 168 679, 16 руб., образовавшийся в результате неправомерного использования средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. Внесли изменения в штатное расписание МУДО СШ «Весна» с 01.06.2025 в пределах выделенного фонда оплаты труда, пересмотрели графики работы работников.
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ	"О противодействии терроризму" в соответствии со ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ	13.08.2025 - 13.08.2025	Выявлено: в нарушение п.12 Требований паспорт безопасности не актуализирован, в нарушение п. 15 Требований объект не оборудован системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций. в нарушение п. 13 не предоставлено положение о пропускном и внутриобъектового режима, не определены лица ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания. Не определены должностные лица ответственные за хранение паспорта безопасности, имеющие доступ к информации ограниченного распространения содержащейся в паспорте безопасности. в нарушение п. 27 на путях эвакуации на первом этаже расположен порог высотой более 0,05 м. в нарушение п. 16 под лестничным маршем устроено хранение мебели, других предметов, выполненных из горючих материалов. в нарушение п. 54 средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения эксплуатируются сверх срока службы, установленного изготовителем. в нарушение п. 13 не представлены акты проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием мест с наличием	Представление городской прокуратуры от 19.08.2025 № 7-01-2025/Прдп472-25-2046003 рассмотрено с участием помощника Подольского городского прокурора Котовской В. Е. Сообщаю, что часть нарушений, изложенных в представлении, устранена в полном объеме, а часть нарушений в стадии устранения: налажен системный подход к мероприятиям по противодействию терроризма и Правил пожарной безопасности, приняты нормативные документы для организации эффективного противодействия терроризму, а так же Правил пожарной безопасности и противопожарной защиты. А именно: Согласно Требований Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» (далее - Требования); - в нарушение п.12 Требований, паспорт безопасности учреждения находится на согласовании по актуализации в Подольском ОВО – филиале ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»; - в нарушение п.15 Требований, учреждение проводит процедуру закупки по оснащению системой экстренного оповещения сотрудников и посетителей объекта спорта; - согласно п.13 Требований, Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме утверждено директором МУДО СШ «Весна» от 29.08.2024г. и рассмотрено на тренерском совете 27.08.2024г., лица ответственные за

повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения. В нарушение СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на 1 этаже эвакуационные двери открываются не по направлению движения эвакуации. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6,24,28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности здания определены приказом № 83 от 30 августа 2025г.; - должностные лица ответственные за хранение паспорта безопасности с доступом к информации ограниченного распространения содержащегося в нем определены и прописаны в паспорте безопасности (стр.11 п. 2.6); Согласно Правилам Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила): - в нарушение п. 27 на путях эвакуации высота порога, расположенного на первом этаже, согласно Правилам приведена к нормативному состоянию не более 0.05м; - в

Заккрыть Печать